

Какво кондензно гърне да изберем?

(с дебит до 250 кг)

Сравнете за 4 години експлоатация:

| | Термостатично N125-L | Инверсно бутало | Поплаваково | Термо динамично |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Пропуски на пара | НЕ | 1 кг/ч | 1 кг/ч | 20 кг/ч |
| Експлоатационно обслужване | НЕ | НЕ | 8 месеца | 24 месеца |
| Подохлаждане на кондензата до 5° C | ДА | НЕ | НЕ | НЕ |
| Обезвъздушаване | Бързо | Бавно | Добро | Ниско |
| Всичко загуби на пара | НЕ | 30 000кг | 30 000 | 370 000кг |
| Стойност на загубите | - | \$300 | \$300 | \$3700 |
| Икономия от подохл. до 5°С | \$240 печалба ! | - | - | - |
| Цена | \$130 | \$ 125 | \$ 182 | \$ 76 |
| Срок на откупваемост | 6 месеца | - | - | - |
| Гаранция | 36 месеца | 18 месеца | 12 месеца | 12 месеца |

Изберете : \$240 печалба или \$3700 загуба...

